



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Klinisk service

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 12.01.030

Romnavn	Behandling
Plassering:	12 - Klinisk service / 01 - Kliniske støttefunksjoner / 02 - Fysio- og ergoterapi, sosionom, logoped, klinisk ernæring
RFP status	Avledet fra SRF.175.31
Sist endret	Katle, Anne-Lise, 19. desember 2022 10:55

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	12.01.030	Programmert 25,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 24,35	Døgnområder Døgnområde 06 D5
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D4_AM_ARK_00_Innvendig_04-10_LKS	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 16:37:53	Bygg D5 - Bygg D5
		Plan 06 - Plan 06
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.3 - Ergo- og fysioterapi
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Behandling av først og fremst inneliggende pasienter som skal rehabiliteres. Rommet utstyres med benker for øvelser, takhengte slynger, ribbevegg ol.l.

Det er tre slike behandlingsrom i døgnområdet, og bruk av rommet vil avhenge av hvilke typer pasienter som er i området der rommet ligger. F.eks. kan det være behov for tredemølle et sted og gangbar/gåtrapp i andre rom.

Det skal gjøres enkel dokumentasjon, men det meste av journal føres på pasientens sengerom.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Det skal foregå undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale, og rommet trenger derfor skjerm og lydanlegg med mulighet for å drive fjernundervisning eller avspilling av video fra youtube el.l.

Pasienter er i dette rommet i følge med 1 eller 2 ansatte, og det er derfor ikke behov for pasientsignalanlegg.

Håndvask personale.

Alternativ bruk av rommet er til korte morgenmøte for de ansatte. Det vil kunne samle rundt 8 personer, men bare i kort tid, og trenger ikke møblers til dette. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u *
Personer, maksimalt	8 *		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Plasseres vegg i vegg med rom 12.01.032 og i umiddelbar nærhet med utstyrslager 12.01.015 *
-------------------------------------	---



Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	*	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Klinisk service

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 12.01.030

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.175.31

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MIT	RUT	1
033.001.03* Avledet	Tredemølle, gangrehabilitering	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Klinisk service

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 12.01.001

Romnavn	Kjøkken, aktivitetsrom/treningskjøkken
Plassering:	12 - Klinisk service / 01 - Kliniske støttefunksjoner / 01 - Lærings- og mestringscenter (LMS flyttet til 18 Reserve)
RFP status	Unik
Sist endret	Katle, Anne-Lise, 25. april 2023 16:07

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	12.01.001	Programmert 17,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 15,18
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D4_AM_ARK_00_Innvendig_04-10_LKS	Omkrøst: 0
Romforklaring	Test/trening/livsstil	Delfunksjon 7.2 - Lærings- og mestringscenter (Klassifikasjonsystemet)
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 16:37:53	Romnavn 071.08 - Kjøkken, trening (Klassifikasjonsystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Tilpasset kjøkkeninnredning med mulighet for enkel tillaging av mat. Fast innredning med låsbare skap. Kjøkkenet må være tilpasset rullestolbrukere, altså f.eks. heve/senk benker.

Rommet skal kunne åpnes mot rom 12.01.035, som har foldevegg, slik at det blir et stort aktivitetsrom på 34 kvm.

Det skal være tilgang til TV skjerm og pc for fjernundervisning eller avspilling av videoinstruksjoner. Lydanlegg må tilpasses at rommet kan være både 17 kvm og 34 kvm.

Det er behov for kjøkkenvifte over komfyr til matlaging som pasienten skal utføre på treningskjøkkenet. Det skal være ortose avtrekk i naborommet 12.01.035 og begge disse avtrekkene skal kunne brukes samtidig selv om foldeveggen er trukket fra.

Med foldevegg / uttrekkbar skillevegg kan en terapeut med pasient holde på med kjøkkentrening/ kognitiv test mens en annen terapeut tilpasser ortoser.

Pasienter er alltid i følge med ansatte og det er derfor ikke behov for pasientsignalanlegg.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Ligger vegg i vegg med rom 12.01.035 og skilles av med foldevegg.

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Klinisk service

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 12.01.001

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GMZ.037	Avfall, kildesortering innmatingsbenk med tre hull	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
FBA.002	Benkeplate kjøkken, med kum	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
063.001	Kaffemaskin, avansert	1	Ja	Nei	KJK	HF	0
063.001.03	Kaffemaskin, dobbel termostrakter med tevannsuttak	1	Ja	Nei	KJK	HF	0
GFA.011	Kjøøl/frys, kombiskap	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.031	Komfyr, induksjonstopp 4 pl. og varmluftovn	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMA.002	Mikrobølgeovn hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	0
GMZ.010.04	Oppvask, institusjon, RKJ pasientområde	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.050.07	Rustfri benkeplate, kjøkken	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
063.006	Vannkoker	1	Nei	Nei	KJK	HF	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Klinisk service

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 12.01.015

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	12 - Klinisk service / 01 - Kliniske støttefunksjoner / 02 - Fysio- og ergoterapi, sosionom, logoped, klinisk ernæring
RFP status	Avledet fra SRF.087.45
Sist endret	Johannessen, Stine Louise, 4. januar 2023 09:24

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	12.01.015	Programmert 5,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 3,86
Bruksromnr		Høyde 0
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 16:37:53	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D4_AM_ARK_00_Innvendig_04-10_LKS	
		Døgnområder Døgnområde 06 D4
		PG ansvar NRH -
		standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
		forprosjektfase ARH
		Bygg D5 - Bygg D5
		Plan 06 - Plan 06
		Delfunksjon 2A.3 - Ergo- og fysioterapi
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.45 - Lager, utstyr
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.

Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk

Testing av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	0	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Umiddelbar nærhet til behandlingsrom som bruker utstyret som lagre i dette lageret. *	

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensert vann	0	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2	
Instrumentluft, (800 kPa)	0	
Teknisk trykkluft	0	
Oksygen	2	
Lystgass	0	
CO2	0	
Argon	0	
Nitrogen	0	
Flytende nitrogen	0	
Propan	0	
Hydrogen	0	
Andre gasser	0	

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Klinisk service

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 12.01.015

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.001.01	Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Klinisk service

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 12.01.014

Romnavn	Treningssal
Plassering:	12 - Klinisk service / 01 - Kliniske støttefunksjoner / 02 - Fysio- og ergoterapi, sosionom, logoped, klinisk ernæring
RFP status	Avledet fra SRMAL.169.00
Sist endret	Katle, Anne-Lise, 25. april 2023 16:30

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	12.01.014	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Bygg D1 - Bygg D1
Bruksromnr		Prosjektert 30,05
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:15	Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Omkrets: 0
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 169 - Trening
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom for pasienter både poliklinikk og døgn.

Et allsidig og fleksibelt rom som kan brukes til ulike tester av pasienter og til gruppetreninger. Rommet skal kunne deles i to slik at det kan pågå to parallelle aktiviteter.

Rommet utstyres med sykler, tredemølle, styrkeapparat etc.

I rommet skal det kunne gjennomføres undervisning med stor skjerm og god lyd, og det skal være mulig å ha digital samhandling med fysioterapeuter ved andre sykehus for å demonstrere øvelser.

Det skal være mulig å dokumentere i journal fortløpende, enten med håndholdt enhet eller på en arbeidsstasjon i rommet.

Ventilasjon i rommet må være som i en treningssal med høy aktivitet for ca 14 personer i 1-2 timer, da rommet også skal kunne brukes som treningssal for ansatte i perioder på døgnet når det ikke brukes til pasientbehandling. Ventilasjon må tilpasses at rommet blir dobbelt så stort når foldevegg er trukket fra.

Rommet har åpning mot rom 12.01.036, som er utstyrt med foldevegg, slik at det blir et stort rom på 60 kvm i stedet for to på 30 kvm. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	07	til 20
Personer, maksimalt	14	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til omkleddingsrom og toalett skjermet og tilkomst til disse rommene skjermet fra offentlighet. Rommet ligger inntil treningssal 12.01.36 som har foldevegg og kan gjøre rommet dobbelt så stort. *	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Se merknad i kommentarfeltet
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Klinisk service

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 12.01.014

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRMAL.169.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GYZ.001	Avfallsbeholder	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
033.002	Ergometersykel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.004	Nedtrekksapparat	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
091.008	Pakke, PC - Vegghengt	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
FUA.001	Ribbevegg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
016.038	Slynge, Behandlings- og treningsapparat	1	Nei	Ja	MTU	RUT	0
033.029	Stativ treningsutstyr	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
033.029.02	Stativ treningsutstyr, manualer	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
033.029.01	Stativ treningsutstyr, matter	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0
033.036	Stativ, knaggrekke for treningsutstyr-utgått	1	Nei	Ja	FIN	ARK	0
033.001	Tredemølle	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.001.03	Tredemølle, gangrehabilitering	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.003	Trekkapparat	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
033.005	Treningsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
033.010	Treningsmatte	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0